

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

**ZADAVATEL:** Město Tachov  
**Sídlem:** Hornická 1695, 347 01 Tachov  
**Jednající:** starostou města p. Jiřím Stručkem  
**IČ:** 00260231  
**Tel:** +420 374 774 111

**Veřejná zakázka malého rozsahu:**

**„OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ TACHOV – VÝMĚNA SVÍTIDEL“ zahájená dne 10. 7. 2017**

Zadavatel obdržel dne 13. 07. 2017 v 10:09:42 hodin žádost o vysvětlení ke shora uvedené veřejné zakázce.

**Text žádosti:**

Dobrý den,

v dokumentu „04 Podrobný popis a technické požadavky na dodávku upravené. doc“ je uveden požadavek na montážní průměr: „Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu musí svítidlo umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou v rozsahu  $\pm 20^\circ$ .“

Za předpokladu, že dle světelně technických výpočtů vyjde potřebný náklon svítidla menší než  $20^\circ$ , např.  $+10^\circ$ , bude zadavatel i přesto trvat na požadavku, aby svítidlo umožňovalo náklon  $\pm 20^\circ$ ?

**Odpověď:**

Světelně technický výpočet vychází z orientačního zjištění polohy světelných míst a opěrných bodů. Z důvodu nerovnoměrnosti rozmístění komponent osvětlovací soustavy budou tedy hodnoty v určitých lokalitách ulic pouze orientační. Zařazené ulice nejsou po celé své délce v konstantních rozměrech, kdy může dojít k odlišnosti sklonu oproti technickému výpočtu a to i přes hranici  $\pm 10^\circ$ .

Zadavatel tedy potvrzuje, že trvá na svém požadavku uvedeném v příloze č. 4 - Podrobný popis a technické požadavky na dodávku upravené.

**Termín pro podání nabídek se nemění a zůstává do 21. 7. 2017 do 8,00 hodin.**

V Tachově dne 13. 7. 2017

Jiří Struček  
starosta

v zastoupení Mgr. Kateřina Stuchlová, na základě plné moci