

**Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná
v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek
(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)**

**„Malometrážní byty Tachov, Bělojarská
ulice“**

VYSVĚTLENÍ Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

**Město Tachov, zastoupená starostou města p. Jiřím Stručkem
se sídlem Hornická 1695, 347 01 Tachov
IČ 00260231**

osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních ... p. Jiří Struček - starosta
tel. 374 774 113

osoba zmocněná k jednání ve věcech technických ... Ing. Otakar Franc
tel. 374 774 192

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky ... Mgr. Kateřina Stuchlová
tel. 374 774 134

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky podle § 43 ZZVZ a zpracovatel
zadávací dokumentace vyjma přílohy č. 3 a 4 ... JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M.,
JUDr. Poremská s.r.o., se sídlem Na Návsí 1/29, 620 00 Brno, IČ: 02116651
Zpracovatel příloh č. 3 a 4 ... Ing. Jan Rössler, Na Terasě 1914, 347 01 Tachov, IČ 46801316

Zadavatel na základě žádosti o vysvětlení podané přes elektronický nástroj dne 09.05.2018 v 14:23:43, vysvětluje zadávací dokumentaci takto:

Text žádosti dodavatele:

Žádáme zadavatele o upřesnění specifikace výplní otvorů na akci: „Malometrážní byty Tachov, Bělojarská ulice.“

Ve výpisu prvků je uveden dekor výplní otvorů dub zlatý, oproti tomu v technické zprávě je uvedeno, že odstín rámu a křídel bude bílý.

Prosíme o informaci, který dekor je požadován.

Děkujeme.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Všechny otvorové prvky z plastu budou v provedení dekor dub zlatý dle výkazu výměr. U položky č. 266 výkazu výměr Stavebního objektu 01 je špatně uveden popis položky. Správně je:

D+M fr.okno plastové,dekor dub zlatý, pevné+ O/S 1500x2400mm,
izol.trojsklo $U_w=0,7$,spodní část prosklena nerozbytným
sklem,provedení pravé, vč.přesunů

Zadavatel postupuje podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.

Dne 11. 5. 2018

v zastoupení elektronicky podepsala JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M