



LEGENDA

- T1 až T13** ☉ Nový silniční ocelový bezpaticový třístupňový osvětlovací stožár AMAKO, typ STB5-B, 114/89/76mm, žárově zinkovaný, s LED svítidlem GUIDA 135/G5H-NA8-42W, 5,4klm, IP66
Svítidlo osazeno přímo na horní dřík stožáru
- T14 až T24** ☉ Nový silniční ocelový bezpaticový třístupňový osvětlovací stožár AMAKO, typ STB7-B, 114/89/76mm, žárově zinkovaný, s LED svítidlem GUIDA 135/G5H-NA8-42W, 5,4klm, IP66
Svítidlo osazeno přímo na horní dřík stožáru
- V1** ☒ Stávající výbojkové svítidlo na výložníku, upevněném na betonovém stožáru JB venkovního vedení nn ČEZ Distribuce
- RV09** Nový rozváděč veřejného osvětlení, osazený v oceloplechové skříni původního rozváděče veřejného osvětlení ve zděném pilíři u zděné trafostanice 22/0,4kV ČEZ č. TC 0307
- KS1** Nová kabelová pojistková skříň SRM 18x160A v plastovém pilíři
- SP100** Nová pojistková skříň typ SP100 na betonovém stožáru JB venkovního vedení nn ČEZ Distribuce pro připojení stávajícího svítidla V1

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí podle ČSN 33 2000-4-41:
automatickým odpojením od zdroje

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A VÝBĚR DODAVATELE

| | | | |
|---|--------------|---|------------|
| ODPOV. PROJEKTANT | ING. KEBRLE | ING. VÁCLAV KEBRLE BROJOVA 16 326 00 PLZEŇ TEL. 373 731 624 606 416 394 | |
| VYPRACOVAL | ING. KEBRLE | | |
| MÍSTO STAVBY | TACHOV | | |
| STAVEBNÍ ÚŘAD | TACHOV | | |
| STAVEBNÍK | MĚSTO TACHOV | | |
| TACHOV – TOVÁRNÍ ULICE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | | DATUM | 04/2017 |
| | | FORMÁT | 2A4 |
| | | Č. ZAK. | 0617 |
| | | MĚŘITKO | NENÍ |
| SCHEMA ZAPOJENÍ | | ČÁST DOK. | Č. PŘÍLOHY |
| | | | 12 |