

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

**ZADAVATEL:** Město Tachov  
**Sídlem:** Hornická 1695, 347 01 Tachov  
**Jednající:** starostou města Mgr. Ladislavem Macákem  
**IČ:** 00260231  
**Tel:** +420 374 774 111

Veřejná zakázka malého rozsahu:

### TACHOV – TOVÁRNÍ ULICE – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

zahájena dne 18. 2. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje na <https://zakazky.tachov-mesto.cz/>

Zadavatel obdržel dne 27. 02. 2019 v 10:34:28 žádost o vysvětlení ke shora uvedené veřejné zakázce.

#### Text žádosti:

Prosím zadavatele o vyjasnění rozporu mezi technickou zprávou a výkazem výměr veřejné zakázky „Tachov - Tovární ulice – Veřejné osvětlení“.

- v technické zprávě je uveden u obou variant rozměr stožárů VO: třístupňový 114/89/76 mm

- ve výkazu výměr je uveden u obou variant rozměr stožárů VO: třístupňový 133/89/60 mm

Který rozměr je správný a má být oceněn?

#### Vysvětlení zadávací dokumentace:

Správný rozměr je uvedený ve výkazu výměr.

Zadavatel požaduje ocenit rozměr stožáru VO 133/89/60 mm.

V Tachově dne 27. 2. 2019

Mgr. Ladislav Macák  
starosta

v zastoupení elektronicky podepsala Mgr. Kateřina Stuchlová, na základě plné moci