



Město Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Majetkoprávní odbor

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

Spis. značka:

Naše č.j.: 926/2020 - MO/TC

Vyřizuje: Radek Devera

Telefon: 374 774 292

E-mail: radek.devera@tachov-mesto.cz

Datum: 20. 4. 2020

Ing. Jiří Kroupa
Krásné 138
Tři Sekery
353 01 Mariánské Lázně

Vyjádření o existenci vedení veřejného osvětlení

Žadatel:	Ing. Jiří Kroupa, Krásné 138, M.L.	
Stavebník:	Město Tachov, Hornická 1695, Tachov	
Název stavby:	„Oprava jezu a náhonu Mže p.p.č 3393/1 v k.ú. Tachov“	
Zájmové území:	Okres	Tachov
	Obec	Tachov
	Kat. území / č.parcely	Tachov
	Upřesnění místa	viz kopie výpisu z KN s vyznačeným zájmovým územím /zájmové území je ohraničeno červenou barvou/
Správce VO:	Město Tachov, majetkoprávní odbor, 347 01 Tachov (kontaktní osoba p. Devera, tel. 374 774 292, e-mail: radek.devera@tachov-mesto.cz)	

Vyjádření je vydáno pro účel: **podklad pro PD ohlášení stavby**

Při provádění zemních prací v zájmovém území **dojde ke střetu se sítí veřejného osvětlení** Města Tachov.

V zájmovém území se vyskytuje vedení veřejného osvětlení (dále jen VO), jehož existence je zakreslena formou světelných bodů v přiloženém výřezu/výřezech z pasportu VO Města Tachov.

Správce VO souhlasí s prováděním prací v ochranném pásmu veřejného osvětlení.

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

Obecné podmínky pro provádění činností v ochranném pásmu VO:


- 1) Ochranné pásmo podzemního vedení VO činí 1 metr. V ochranném pásmu VO je zakázáno používat strojní techniku.
- 2) Dodavatel prací musí před započatím prací zajistit vytyčení VO. Vytyčovací práce je možné objednat u **ing. Františka Heřmana, tel. 603 520 294**
- 3) Dodavatel musí oznámit správci VO zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem
- 4) Každé poškození zařízení veřejného osvětlení musí být okamžitě nahlášeno správci VO.
- 5) Pokud během výkopových prací dojde k obnažení kabelové trasy musí být před jeho záhozem přizván ke kontrole neporušenosti kabelu a jeho uložení správce VO.
- 6) Ukončení prací musí být neprodleně ohlášeno správci VO.
Dodavatel prací je povinen odstranit závadu na veřejném osvětlení, která vznikla při provádění činností v ochranném pásmu VO. Pokud dojde k poškození kabelu podzemního vedení bude tento vyměněn za nový, nepoškozený kabel stejného typu a průřezu. Oprava bude provedena v celé délce smyčky mezi světelnými body.
- 7) Není-li závada odstraněna ve lhůtě 3 pracovních dnů, zajistí opravu správce VO na náklady dodavatele prací. Náklady spojené s opravou VO je dodavatel povinen uhradit do 14 dnů od vystavení faktury.

MĚSTO TACHOV

Hornická 1695, 347 01 Tachov

IČO: 00260231, DIČ: CZ00260231

(3)



Radek Devera
referent majetkoprávního odboru