

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

„SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU PLÁNSKÁ 2031, TACHOV“

VYSVĚTLENÍ Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

Město Tachov, IČ 00260231, Hornická 1695, 347 01 Tachov

- osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních – Mgr. Ladislav Macák, starosta města
- kontaktní osoba ve věcech technických – p. Soňa Vrbová, investiční technik, tel. 374 774 194, e-mail: sona.vrbova@tachov-mesto.cz
- kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky - Mgr. Kateřina Stuchlová, tel. 374 774 134, e-mail: katerina.stuchlova@tachov-mesto.cz
- zpracovatel přílohy č. 3: Ing. Eva Kratochvílová, Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ 29029210
- zpracovatel přílohy č. 4, 5: Ing. Jan Rössler, IČ 46801316, Na Terasě 1914, 347 01 Tachov
- profil zadavatele: <https://zakazky.tachov-mesto.cz/>

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje dne 18. 02. 2021 v 08:34:12 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dobrý den,

posílám dotaz k zakázce - ve výpisu oken je uvedeno: "zasklené izolačním dvojsklem Uw 1,1. To nedává smysl - buď je myšleno, že je okno zaskleno dvojsklem Ug 1,1 a nebo je myšleno, že CELKOVÝ prostup okna Uw má být 1,1. Jde o to, že standardní profil s dvojsklem Ug 1,1 má Uw 1,2, a proto je důležité vědět, co projektant myslel, zda má být 1,1 prostup skla nebo okna.

Děkuji.

Odpověď:

Zadavatel požaduje kritérium „prostup okna“ s hodnotou Uw 1,1.

Zadavatel postupuje podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.

V Tachově dne 19. 2. 2021

V zastoupení elektronicky podepsala Mgr. Kateřina Stuchlová