

**Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná
v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek
(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)**

**„Stavební úpravy, přístavba společenského
sálu areálu MŽE Tachov“**

VYSVĚTLENÍ Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

**Město Tachov, zastoupená starostou města Mgr. Ladislavem Macákem
se sídlem Hornická 1695, 347 01 Tachov
IČ 00260231**

osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních ... Mgr. Ladislav Macák - starosta
tel. 374 774 113

osoba zmocněná k jednání ve věcech technických ... Pavel Bluma, tel. 374 774 190
Ing Otakar Franc, tel. 374 774 192

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky ... Mgr. Kateřina Stuchlová
tel. 374 774 134

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky podle § 43 ZZVZ a zpracovatel
zadávací dokumentace vyjma přílohy č. 3 a 4 ... JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M.,
advokát, ev. č. 19550, sídlo JUDr. Poremská, advokátní kancelář, Mexiko 972, lázně
Klimkovice, PSČ 74285, IČ: 88368505

Zpracovatel příloh č. 3 a 4 ... ATELIER U5 s.r.o., Rolní 826, 339 01 Klatovy IV, ČR, IČ:
26370646, Provozovna: K Zaječimu vrchu 904, 339 01 Klatovy IV, ČR

Zadavatel na základě žádostí vysvětluje zadávací dokumentaci takto:

Pro přehlednost jsou odpovědi vyznačeny modře.

Žádost č. 1

Dobrý den, dle vyjádření k dotazu ZD vysvětlení č.1 :

„K bodu fasádní nátěr – je uveden v detailech, ale myslím, že nadbytečný, když se použije probarvené omítka“.

Odpověď : „Je správně, záměrně (finální povrch jednotný a celistvý).

Dobře, ale proč tedy, když už budeme natírat probarvenou omítku není nátěr zohledněn ve výkaze výměr položkou ?

Prosím o vysvětlení .

Děkuji a s pozdravem

Odpověď:

Požadavek Zadavatele na probarvenou omítku je zohledněn v rámci vysvětlení v aktualizovaném výkazu výměr uveřejněném dne 26. 3. 2021.

Žádost č. 2

Dobrý den,

prosím o šířku schodnic u schodiště v 1NP v místnosti 1.47, u schodiště v 1PP do místnosti 0.04 a u únikového schodiště v 1NP v místnosti 1.15. V případě, že je šířka všude stejná, stačí jen ten jeden rozměr.

Děkuji a s pozdravem

Odpověď:

Pokud se jedná o ocelová schodiště, tak všechna mají stejnou schodnici z profilu U200, znamená to tedy šířku pásnice 75mm (viz jednotlivé výkazy).

Zadavatel tímto mění lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 7 písm. C) Zadávací dokumentace a bodě III.3.1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení odeslaného do Věstníku veřejných zakázek v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, a zároveň mění lhůtu pro otevírání nabídek v bodě III.3.4) Oznámení o zahájení zadávacího řízení odeslaného do Věstníku veřejných zakázek v příloze č. 5 Zadávací dokumentace.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Sledujte proto prosím Věstník veřejných zakázek a profil zadavatele.

Dne 7. 4. 2021

Mgr. Ladislav Macák, starosta

v zastoupení elektronicky podepsala JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M., advokát