

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

**ZADAVATEL:** Město Tachov  
**Sídlem:** Hornická 1695, 347 01 Tachov  
**Jednající:** starostou města Mgr. Ladislavem Macákem  
**IČ:** 00260231  
**Tel:** +420 374 774 111

Veřejná zakázka malého rozsahu:

**„MALÝ RAPOTÍN – ZŘÍZENÍ NOVÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ“**  
zahájená dne 26. 7. 2021 prostřednictvím elektronického nástroje na <https://zakazky.tachov-mesto.cz/>

Zadavatel obdržel dne 28. 7. 2021 v 16:08 žádost o vysvětlení ke shora uvedené veřejné zakázce.

### Text žádosti:

#### Dotaz č. 1:

**V souhrnné technické zprávě je uvedeno toto:**

#### **„B.2.6.3.3 Osvětlovací stožáry, svítidla a základy stožárů“**

Na horní dřík stožárů se osadí venkovní svítidla ILLUM, typ BARA E 1C2.20-2770-SCL2, v nastavení R3465M1T8, s LED zdrojem 13 W, 1,8 klm, 3 000° K, s krytím IP66.

ve specifikaci svítidla je zakódována teplota chromatičnosti 2700K, v popisu 3000K

ve specifikaci svítidla je zakódována třída ochrany I, v popisu a je požadována třída ochrany II

Žádáme zadavatele o upřesnění požadovaných parametrů svítidel.

#### **„B.2.6.3.2 Nový rozváděč RVO 45“**

V první skříni bude elektroměr pro obchodní měření odběru elektřiny a hlavní jistič s proudovou hodnotou 25 A, s vypínací charakteristikou B a s minimální zkratovou odolností 10 kA. Ve druhé skříni, bude přístrojová výzbroj pro jištění a spínání jednotlivých vývodů veřejného osvětlení a přepětové ochrany třídy 1 + 2.

Ve třetí, ovládací skříni, bude přístrojová výzbroj pro místní i dálkové ovládání a komunikační a řídicí modul s programovým vybavením pro řízení a dozor nad sítí veřejného osvětlení s komunikací pomocí GSM/GPRS/RF.

požadované provedení RVO neodpovídá členěním dokumentu:

#### **ZÁVAZNÉ STANDARDY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA TACHOV PRO ROKY 2020 – 2025**

Žádáme zadavatele o upřesnění členění RVO.

### Vysvětlení zadávací dokumentace:

Svítidla ILLUM, typ BARA E 1C2.20-2770-SCL2 v nastavení R3465M1T8 s LED zdrojem 13 W budou mít teplotu chromatičnosti 2 700 K a třídu ochrany I.

Svítidla s LED zdrojem typ BARA E1C2.20-2770-SCL2 v nastavení R34105M1T8 s LED zdrojem 20 W budou mít teplotu chromatičnosti 2 700 K a třídu ochrany I.

Sestava skříni rozváděče RVO bude v čelním pohledu zleva:

1. skříň s elektroměrem s příslušenstvím
2. ovládací skříň s příslušenstvím
3. skříň pro jištění a spínání vývodů veřejného osvětlení

Provedení a zapojení skříňe s elektroměrem s příslušenstvím musí odpovídat aktuálním přípojovacím podmínkám ČEZ Distribuce, a.s.

V Tachově dne 30. 7. 2021

Mgr. Ladislav Macák  
starosta

v zastoupení elektronicky podepsala Mgr. Kateřina Stuchlová, na základě plné moci

