

Váš dopis: 10608 ze dne: 17. 12. 2018

Vyřizuje: Petr Hufeisl  
vedoucí pracoviště  
vodorozvoje Stříbro  
telefon: 602 182 341  
e-mail: phufeisl@vodakva.cz

Číslo jednací: 10608/18/02

**Město Tachov**

odbor rozvoje a investic

Hornická 1695

**347 01 Tachov**

Ve Stříbře 20. 12. 2018

**Věc: Oldřichov - odstranění budovy na s.p.č. 17/1**  
vyjádření k PD pro odstranění budovy

K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci vydáváme následující vyjádření:

- 1) Požadujeme, aby stávající vodovodní přípojka byla zrušena a zaslepena těsně u napojení na vodovodní řad.
- 2) Požadujeme, aby stávající kanalizační přípojka byla zrušena a zaslepena těsně u napojení na kanalizační stoku.
- 3) Demoliční práce budou v předstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich pokynů.  
⇒ Provoz vodovodů Tachov: Petr Tolar, tel. 602457268, ptolar@vodakva.cz  
⇒ Provoz kanalizací Stříbro: Miroslav Heřman, tel. 606621313, mherman@vodakva.cz
- 4) Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním povolení k odstranění budov na s.p.č. 17/1.

**PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:**

- Předmětem projektu je odstranění budovy na s.p.č. 17/1 v Oldřichově.

**Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.**

Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375

Studentská 328/64 (6)

360 07 Karlovy Vary - Doubí

**Ing. Tomáš Stehlík**  
vedoucí technického útvaru



Příloha: PD  
CO: vlastní, PS 21, PS 29