

Z RO1
CYKY 4Bx10

VZT JEDNOTKA
CYKY 3Cx2,5

ŽALUZIE
CYKY 3Cx1,5

VYHŘÍVÁNÍ VPUSTÍ
CYKY 3Cx2,5

XC2
CYKY 3Cx2,5

XC3
CYKY 3Cx2,5

XC4
CYKY 3Cx2,5

EL1
CYKY 3Cx1,5


EL2
CYKY 3Cx1,5

EL3
CYKY 3Cx1,5

EL4
CYKY 3Cx1,5

EL5
CYKY 3Cx1,5

SOUSTÁVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN–C–S
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN
POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

Odp. projektant		Ved. projektant		Techn. kontrola	
ING. KRISTEK		ING. KRISTEK			
Místo stavby		Tachov			
Investor		Město Tachov, Hornická 1695, Tachov			
Akce					
Přístavba Materské školy Pošumavská, Tachov					
Výkres					
Rozvaděč RO2					
<div><div></div><div><div>ELEKTROPROJEKTY</div><div>ING.M.KRISTEK</div></div></div>				IČO: 428 24 362	
M.tel: +420604200014 e:/mailto:mitroslovkristek@seznam.cz				Planá u M.L. Tepelská 748	
Formát		Číslo pořá			
Datum		4./2020			
Stupeň		DPS			
Zakázka					
Měřtko		Č. výkresu 08			