



SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN–C–S
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN
POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

Odp. projektant ING. KRÍSTEK		Ved. projektant ING. KRÍSTEK		Techn. kontrola		<div><div></div><div>ELEKTROPROJEKTY ING.M.KRÍSTEK</div></div> <div>IČO: 428 24 362</div>	
Místo stavby Tachov		Investor Město Tachov, Hornická 1695, Tachov		M.tel:+420604200014 e/mail:miroslavkristek@seznam.cz		Planá u M.L. Tepelská 748	
Akce Přístavba Mateřské školy Pošumavská, Tachov				Formát		Číslo paré	
				Datum 4/2020			
				Stupeň DPS			
				Zakázka			
				Měřítka 1:75			
Výkres Trasa přívodu NN a MN				Č. výkresu 06			