



SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN–C–S  
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ  
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN  
POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Odp. projektant		Ved. projektant		Techn. kontrola				IČO: 428 24 362					
ING. KŘÍSTEK		ING. KŘÍSTEK				ELEKTROPROJEKTY ING.M.KŘÍSTEK							
Místo stavby		Tachov											
Investor		Město Tachov, Hornická 1695, Tachov											
Akce		<div>Přístavba Mateřské školy Pošumavská, Tachov</div>						M.tel:+420604200014 e/mail:miroslavkrstek@seznam.cz		Planá u M.L. Tepelská 748			
								Formát				Číslo paré	
								Datum		11/2022			
								Stupeň		DPS			
								Zakázka					
Výkres		<div>1.NP – světelné rozvody – část 1</div>						Meřítko		Č. výkresu			
								1:75		D.1.4.3.2.			