



SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN–C–S
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN
POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

Odp. projektant ING. KRÍSTEK		Ved. projektant ING. KRÍSTEK		Techn. kontrola		<div><div></div><div>ELEKTROPROJEKTY ING.M.KRÍSTEK</div></div> <div>IČO: 428 24 362</div>	
Místo stavby Tachov		Investor Město Tachov, Hornická 1695, Tachov		Akce		M.řel:+420604200014 e/mail:miroslavkristek@seznam.cz	
Výkres 1.NP–světelné rozvody–část 2		Přístavba Mateřské školy Pošumavská, Tachov		Formát		Číslo paré	
				Datum 4/2020		DPS	
				Stupeň			
				Zakázka			
				Meřítka 1:75		Č. výkresu 03	