



SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN–C–S
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN
POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Odp. projektant ING. KRŘSTEK		Ved. projektant ING. KRŘSTEK		Techn. kontrola		<div><div></div><div>ELEKTROPROJEKTY ING.M.KŘŘSTEK</div></div>		IČO: 428 24 362					
Mřsto stavby Tachov						M.tel:+420604200014 e/mail:miroslavkristek@seznam.cz				Planř u M.L. Tepelskř 748			
Investor Mřsto Tachov, Hornickř 1695, Tachov													
Akce Přřstavba Mateřskř školy Pořumavskř, Tachov						Formřt		Čřslo parř					
						Datum						11/2022	
						Stupeř						DSP	
						Zakřzka							
						Měřřtko						Č. vřkresu	
Vřkres 2.NP–zřsuvkovř rozvody						1:75		D.1.4.3.3.					