


K1 ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL31 kW, ZEMNÍ PLYN 3,2 m3/h
K2 ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL 41 kW, ZEMNÍ PLYN 4,3 m3/h
PS PLYNOVÝ SPORÁK, ZEMNÍ PLYN 0,8 m3/h

| TABULKA MÍSTNOSTÍ | | |
|-------------------|-------------------|-------------|
| Číslo | Jméno | Plocha [m²] |
| 101 | ZÁVĚTRÍ | 5,85 |
| 102 | CHODBA | 32,49 |
| 103 | KANCELÁŘ | 21,51 |
| 104 | ZÁZEMÍ KANCELÁŘE | 8,14 |
| 105 | CHODBA | 17,15 |
| 106 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | 56,47 |
| 107 | SKLAD | 18,35 |
| 108 | PŘEDSÍŇ ŽENY | 3,00 |
| 109 | WC ŽENY | 1,84 |
| 110 | CHODBA | 4,07 |
| 111 | PRÁDELNA | 4,95 |
| 112 | ÚKLID | 1,51 |
| 113 | SKLAD NÁŘADÍ | 7,23 |
| 114 | PLYNOVÁ KOTELNA | 8,09 |
| 115 | PŘEDSÍŇ M | 1,86 |
| 116 | PISOÁRY M | 3,27 |
| 117 | WC M | 2,23 |
| 118 | KUCHYŇ | 25,62 |
| 119 | SKLAD | 6,25 |
| 120 | SCHODIŠTĚ | 3,43 |
| 121 | ČISTÁ ŠATNA | 17,87 |
| 122 | ŠPINA VÁ ŠATNA | 16,44 |
| 123 | SKLAD | 6,81 |
| 124 | SKLAD | 22,29 |
| 125 | HADICOVÁ VĚŽ | 6,85 |



| | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|--|--|
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MILOŠ VALÍČEK | | VYPRACOVAL JANA BROŽKOVÁ | | ING. MILOŠ VALÍČEK PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ JEZERŇÍ 1096, 347 01 TACHOV TEL. 606452386 IČ 65564618 MILOŠ.VALICEK@SEZNAM.CZ | |
| MÍSTO STAVBY | TACHOV | ÚČEL PD | | DPS | |
| INVESTOR | MĚSTO TACHOV, HORNICKÁ 1695, TACHOV | DATUM | | 03/2023 | |
| AKCE | TACHOV, HORNICKÁ 1533, k.ú. TACHOV, p.p.č. 1597/2 | ČÍS. ZAK. | | 02/23 | |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 1533-ÚPRAVA 2022 | | FORMÁT | | 8 A4 | |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JSDH TACHOV | | MĚŘÍTKO | | 1:50 | |
| OBJEKT | SO 01 - BUDOVA JSDH | VÝKRES ČÍSLO | | PARE Č. | |
| ČÁST | D.1.4d - VNITŘNÍ PLYNOVOD | PŮDORYS 1.NP - HLAVNÍ BUDOVA | | D.1.4d.02 | |