



- K1 ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL 31 kW, ZEMNÍ PLYN 3,2 m³/h
K2 ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL 41 kW, ZEMNÍ PLYN 4,3 m³/h
THR HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ
EX TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA

- KULOVÝ UZÁVĚR
⊗ ZPĚTNÁ KLAPKA
⊙ FILTR
⊕ MANOMETR
⊖ TEPLOMĚR
⊙ ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO
⊙ VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
⊙ REGULAČNÍ VENTIL
⊙ ELEKTROVENTIL
⊙ ARMATURA PRO PŘÍPOJENÍ EXPANZNÍ NÁDOBY S VYPOUŠTĚNÍM

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>ING.MILOŠ VALÍČEK</div> <div>PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ</div> <div>JEZERNÍ 1096, 347 01 TACHOV</div> <div>TEL.606452386 IČ 65564618</div> <div>MILOS.VALICEK@SEZNAM.CZ</div>	
ING. MILOŠ VALÍČEK		J.BROŽKOVÁ			
MÍSTO STAVBY	TACHOV				
INVESTOR	MĚSTO TACHOV, HORNICKÁ 1695, TACHOV			ÚČEL PD	DPS
AKCE	TACHOV, HORNICKÁ 1533, k.ú. TACHOV, p.p.č. 1597/2			DATUM	03/2023
STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 1533–ÚPRAVA 2022				ČÍS. ZAK.	02/23
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JSDH TACHOV				FORMÁT	2 A4
				MĚŘITKO	
OBJEKT	SO 01 – BUDOVA JSDH			VÝKRES ČÍSLO	PARÉ Č.
ČÁST	D.1.4b. – VYTÁPĚNÍ			D.1.4b.06	
SCHÉMA NAPOJENÍ ZDROJE TEPLA					