

**Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná
v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek
(dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)**

**„Tachov – úpravy náměstí Republiky v
rámcí MPZ Tachov“**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

**Město Tachov, zastoupená starostou města Mgr. Petrem Vránou
se sídlem Hornická 1695, 347 01 Tachov
IČ 00260231**

osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních ... Mgr. Petr Vrána - starosta
tel. 374 774 113

osoba zmocněná k jednání ve věcech technických ... Pavel Bluma, tel. 374 774 190
Ing Otakar Franc, tel. 374 774 192

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky ... Mgr. Kateřina Stuchlová
tel. 374 774 134

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky podle § 43 ZZVZ a zpracovatel
zadávací dokumentace vyjma přílohy č. 3 a 4 ... Poremski, advokátní kancelář s.r.o., se
sídlem Mexiko č.p. 972, lázně Klimkovice, PSČ 742 85, společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 85739, IČ: 10832483, jednající:
JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M., jednatel a advokát, ev.č. v ČAK: 19550
Zpracovatel příloh č. 3 a 4 ... D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00
Plzeň, IČ: 263 88 791

Zadavatel na základě dvou žádostí doručených přes elektronický nástroj dne 31. 1. 2024 a jedné žádosti doručené přes elektronický nástroj dne 5. 2. 2024 vysvětluje zadávací dokumentaci takto:

Dotaz č. 1:

Ve výkaze výměr SO VON - Vedlejší a ostatní náklady je položka:

4	K	011534000	Umělecko-historický průzkum	...	1,000
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------

Jedná se o záchranný archeologický průzkum ? V případě umělecko-historického průzkumu žádám investora o uvedení konkrétního objektu, kterého se má průzkum týkat.

Odpověď:

Potvrzujeme, že se jedná o záchranný archeologický průzkum. Odkazujeme při tom na str.6 závazného stanoviska OŠPP MÚ Tachov (viz. příloha). Průzkum bude po celou dobu stavby provádět Muzeum Českého lesa v Tachově, jehož zástupce bude přizván vždy v průběhu provádění zemních prací v jednotlivých etapách výstavby. Rozsah průzkumu bude stanoven vždy na základě aktuálních zjištění. **Položku neoceňovat.**

Dotaz č. 2:

V rámci stavebních prací má být vybourán stávající asfaltobetonový povrch a odvezen na recyklační skládku. V dokumentaci jsem nenašla protokol o stanovení množství PAU a zařazení do kvalitativní třídy vybouraného asfaltobetonu na základě vyhlášky č. 283/2023 Sb. V závislosti na kvalitativní třídě se váže možnost dalšího využití a skládkování tohoto odpadu. Ne všechny recyklační skládky mohou skládkovat např. vybouraný asfaltobeton zařazený do třídy ZAS-T4. Touto skutečností je významně ovlivněna cena za uložení tohoto odpadu.

Doplň zadavatel dokumentaci o protokol stanovení PAU a zařazení vybouraných asfaltobetonových směsí?

Odpověď:

Přikládáme výsledky průzkumu PAU, z kterých vyplývá, že veškeré asfaltové směsi jsou zařazené do kvalitativní třídy ZAS-T1. Zároveň uvádíme, že přesná kubatura bourání bude upřesněna přímo na stavbě dle aktuálních zjištění.

Dotazy č. 3 a 4:

- Dle PD má být nově provedena plocha z kostek drobných vel.12 - celkem 5142,9m² a osazena linka z této kostky – celkem 2092 m.

Dodávka je však pouze 1190 m².

Domnívám se, že je chybně použitý výpočet u dodávky kostky v SO 101 a 104 u pol.č.104.

- Dle PD má být nově provedena plocha z mozaiky vel.6 - celkem 474,85 m² a osazena linka z této kostky – celkem 188,40 m.

Dodávka je však pouze 43,775 m².

Domnívám se, že je chybně použitý výpočet u dodávky kostky v SO 101 a 104 u pol.č.106.

Odpověď:

Uvedená celková plocha 5142,9m² a délka linek 2092m je součtem navržených ploch, zahrnutých do stavebních objektů SO 101 a 104, SO 102 a SO 105. U SO 102 a SO 105 je výměra pro nákup kostek v pořádku, u SO 101 a 104 upravujeme množství nákupu v položce č.104 na novou hodnotu 5.567,307m²

Obdobně u pol. č. 106 upravujeme výměru kostky vel. 6 na hodnotu 534.769m²

Opravený soupis prací přikládáme. Dodavatelé jsou povinni pro zpracování nabídky použít přiložený opravený soupis prací (příloha č. 4 Zadávací dokumentace). Soupis prací pro Mariánský sloup zůstává beze změn.

Dotaz č. 5:

Ve výkaze výměr SO SO 101 a 104 je položka:

45	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 413,350
----	---	-----------	---	---	-----------

Výpočet u této položky vychází z hodnot položek jejichž MJ je v m³.

Uvedená položka je v t.

Domnívám se, že by měl být použit výpočet (součet množství jedn. položek)*objemová hmotnost výkopku. Množství 52,6 a 8,55 m³ by nemělo být do poplatku započteno – jedná se o dovoz zeminy do násypů a ornice.

Dtto. položka v SO 102

17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	35,180
----	---	-----------	---	---	--------

Výpočet u této položky vychází z hodnot položek jejichž MJ je v m³.

Uvedená položka je v t.

Odpověď:

Mění se výměry v následujících položkách:

SO 101 a 104

Pol. č. 45 – nová výměra 2.298,74t

Pol. č. 58 – nová výměra 2.293,43t

SO 102

Pol. č. 17 – nová výměra 59,80t

Pol. č. 25 – 239,45t

SO 103

Pol. č. 23 – 26,74t

Pol. č. 32 – 195,46t

SO 105

Pol. č. 31 – 79,27t

Pol. č. 44 – 212,74t

Opravený soupis prací přikládáme. Dodavatelé jsou povinni pro zpracování nabídky použít přiložený opravený soupis prací (příloha č. 4 Zadávací dokumentace). Soupis prací pro Mariánský sloup zůstává beze změn.

Zadavatel tímto mění výši předpokládané hodnoty uvedenou v písm. B) Zadávací dokumentace a v bodě II.2.1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení odeslaného do Věstníku veřejných zakázek v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, a dále mění lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 6 písm. C) Zadávací dokumentace a bodě III.3.1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení odeslaného do Věstníku veřejných zakázek v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, a zároveň mění lhůtu pro otevírání nabídek v bodě III.3.4) Oznámení o zahájení zadávacího řízení odeslaného do Věstníku veřejných zakázek v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Sledujte proto prosím Věstník veřejných zakázek a profil zadavatele.

Dne

Mgr. Petr Vrána, starosta

v zastoupení elektronicky podepsala JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M.,
advokát za Poremski, advokátní kancelář s.r.o.