

# ***Městský úřad Tachov***

## ***Hornická 1695, 347 01 TACHOV***

### ***Odbor životního prostředí***

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

Spis. značka:

Naše č.j.: 3135/2023-OŽP/TC

Ing. arch. Oldřich Hýsek

Jiráskovo náměstí 18

326 00 Plzeň

Vyřizuje

Maršálková,

Telefon

347 774 283

E-mail:

bohdana.marsalkova@tachov-mesto.cz

Datum:

05.12.2023

**Stanovisko k záměru „Dětská skupina Tachov“, zpracovaný v dokumentaci k územnímu a stavebnímu povolení (Ing. arch. O. Hýsek, Plzeň, 10/2023)**

**- z hlediska odpadového hospodářství**

**- z hlediska vodního hospodářství**

**- z hlediska ostatních zájmů OŽP**

Projektová dokumentace řeší stavbu budovy na parcele č. 1450/1 k.ú. Tachov v ulici Pivovarská. Navrhovaný objekt Dětské skupiny má jedno nadzemní podlaží a plnohodnotné obytné podkroví kryté sedlovou střechou sklonu 35° s podélnými pultovými vikýři, což odpovídá měřítku okolní zástavby. Zastavěná plocha objektu bude cca 170 m<sup>2</sup>. Objekt má být vytápěn tepelným čerpadlem země – voda (jmenovitý tepelný výkon 12 kW) využívajícím energii ze dvou geotermálních vrtů hlubokých 120 m, zásobování vodou a odvedení odpadních vod jsou řešeny napojením na veřejné sítě obce. Dešťové vody budou svedeny do podzemní akumulární nádrže na pozemku stavebníka s regulovaným odtokem do městské kanalizace v Pivovarské ulici. Záměr nevyžaduje asanace, demolice ani kácení dřevin.

K předloženému záměru Městský úřad Tachov v zájmu ochrany životního prostředí (OŽP) vydává:

#### **A. Sdělení orgánu odpadového hospodářství:**

Záměr nepodléhá žádnému úkonu podle § 146, odst. 3, zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, proto není vydáno žádné vyjádření ani závazné stanovisko.

#### **B. Z hlediska vodního hospodářství**

Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dotčený ve smyslu ustanovení § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů souhlasí se stavbou, protože je tím naplněno ust. § 5 odst. 3 vodního zákona a nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem a to za předpokladu, že napojení do kanalizace bude odsouhlaseno jeho majitelem.

Hloubení vrtů pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda, podléhá udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Žádost se podává v rozsahu náležitostí stanovených přílohou č. 11 vyhlášky č. 183/2008 Sb., dokládá dokumentací vrtů (primárního okruhu tepelného čerpadla), vyjádřením hydrogeologa a stanoviskem správce povodí (Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň).

Telefon: 374 774 111

Fax: 374 774 175

[www.tachov-mesto.cz](http://www.tachov-mesto.cz)

IČ: 00260231

DIČ: CZ00260231

ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100

výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100

e-mail: [podatelna@tachov-mesto.cz](mailto:podatelna@tachov-mesto.cz)

**C. hlediska ostatních zájmů na úseku OŽP není k záměru připomínek.**

(otisk úředního razítka)

RNDr. Miroslav Rolko  
Vedoucí odboru životního prostředí

**Na vědomí**  
MěÚ Tachov, OVÚP