

„Fotovoltaický systém v objektech města Tachov“

*Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
zadávaná formou otevřeného nadlimitního řízení dle § v 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)*

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1)

V žádném rozpočtu nevidím naceněnou výměnu, nebo úpravu Elektroměrového rozvaděče. To samé platí pro úpravy stávajících domovních rozvaděčů.

Dotaz č. 2)

Elektroinstalačních dokumentacích všech instalací je uvedeno, že:

„FVE bude propojena s nadřazeným systém komunitní energetiky pomocí RS 485 a internetového propojení s možností koordinace řízení nabíjení/vybíjení baterie v rámci komunitní společnosti.“

Je uvedené nadřazené řízení součástí dodávky, nebo jen požadujete, aby měli použité technologie možnost se do takového systému zařadit? Nebo máte tímto systémem na mysli sdruženou aplikaci pro online dohled všech elektráren?

Dotaz č. 3)

ZŠ Zářečná

U této zakázky bych vás chtěl požádat o zvážení zrušení výstavby venkovního železobetonového přístřešku, ale navrhnul bych výstavbu samostatného požárního úseku ve sklepě objektu jídelny

Odpověď č. 1)

Zadavatel uvádí, že uvedené práce nejsou vedeny jako samostatná položka v rozpočtu. Tyto činnosti lze doplnit do položky „Kompletní zapojení FVE systému + instalace STOP TLAČÍTKA“. Účastníci, kteří se zúčastnili prohlídky místa plnění, byli s rozsahem potřebných úprav seznámeni.

Odpověď č. 2)

Zadavatel uvádí, že dodávka nadřazeného řídicího systému není součástí této veřejné zakázky a bude řešena samostatně. Předmětem plnění této zakázky je dodávka technologie FVE, která umožňuje napojení na nadřazený řídicí systém pro řízení provozu FVE.

Odpověď č. 3)

Zadavatel uvádí, že uvedená varianta byla v průběhu přípravy projektové dokumentace zvažována, avšak s ohledem na komplikace spojené se zřízením samostatného požárního úseku uvnitř objektu bylo zvoleno venkovní řešení.

Dne: 23.3.2026
Zadavatel: Město Tachov