


VZT (MÍSTN. 0.29)



VZT

Jističe 10A/C/1 a 16A/C/1

Rozvodnice vzduchotechniky pro montáž na omítku, plastová bílá 1/14 TE.
Bude namontována na zeď na vhodné místo v místnosti 0.29 v 1.PP.
Prozatím budou připraveny el. rozvody pro odsávání v místnosti 0.10 ve východní části objektu.
Vzduchotechniku v západní části objektu bude provedena v další etapě úprav.

Zapojení servopohonů regulačních klapek provést dle dokumentace vzduchotechniky.



| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| autor: ing. arch. Jan Soukup | zodpov. projektant: ing. A. Švehla | projektant elektro: Karel Soukup | ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. Klatovská 11, 301 00 PLZEŇ ☎ 377 223 236 IČO: 252 29 869 info@atelier-soukup.cz |
| investor: | Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov | | |
| místo stavby: | Jízdárna Tachov – Světky p.č. 3525 | | |
| Akce: JÍZDÁRNA TACHOV - SVĚTKY VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE KOVÁŘSTVÍ | | | datum: 07/2018 |
| D.1.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA – VNITŘNÍ ROZVODY | | | stupeň: DPS |
| Název výkresu: ROZVODNICE VZDUCHOTECHNIKY VZT - NOVÁ | | | č.zakázky: |
| | | | měřítko: -- |
| | | | číslo výkresu: L 97-10 |