



NA TENTO VÝKRES NAVAŽUJE VÝKRES "DEMONTÁŽE ZÁPAD"

LEGENDA

T2 až T5



Výbojkové svítidlo se včetně výložníku demontuje
Lano AIFe 16 pro výbojková svítidla, vedené na společných konzolách nadzemního vedení nn ČEZ Distribuce, se v úseku mezi svítidly T2 až T5 demontuje

V1



Výbojkové svítidlo se ponechá a nově připojí zemním kabelem přes pojistkovou skříň PS100
Lano AIFe 16 pro výbojkové svítidlo, vedené na společných konzolách nadzemního vedení nn ČEZ Distribuce, se v úseku mezi svítidly T3 a V1 demontuje

RV09

Rozváděč veřejného osvětlení v oceloplechové skříni, osazené ve zděném pilíři u stěny trafostanice ČEZ
Přístrojová výzbroj rozváděče se demonutuje, oceloplechová skříň se ponechá a vybaví novými přístroji

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí podle ČSN 33 2000–4–41: automatickým odpojením od zdroje

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A VÝBĚR DODAVATELE

ODPOV. PROJEKTANT	ING. KEBRLE	ING. VÁCLAV KEBRLE BROJOVA 16 326 00 PLZEŇ TEL. 373 731 624 606 416 394	
VYPRACOVAL	ING. KEBRLE		
MÍSTO STAVBY	TACHOV		
STAVEBNÍ ÚŘAD	TACHOV		
STAVEBNÍK	MĚSTO TACHOV		
TACHOV – TOVÁRNÍ ULICE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		DATUM	04/2017
		FORMÁT	2A4
		Č. ZAK.	0617
		MĚŘITKO	1:1000
DEMONTÁŽE VÝCHOD		ČÁST DOK.	Č. PŘÍLOHY
			3