

PŪDORYS

5 968

1 000

vedeno po stropě v kabelovém kanálu 200/50,
svedeno do kabelového kanálu 100/50

- kabelový kanál 100/50

R325

demontáž původního rozvaděče
montáž nového rozvaděče

2742

4

3

2

1

ŘEZ

vedeno po stropě v kabelovém kanálu 200/50,
svedeno do kabelového kanálu 100/50


- kabelový kanál 100/50

- rozdělovač

demontáž původního rozvaděče
montáž nového rozvaděče

Legenda:

Poz.	Zařízení	KS
1	Nový rozdělovač + sběrač MAXI S - sek3V-HE - část I	1
2	Nový rozdělovač + sběrač MAXI S - sek3V-HE - část II	1
3	Blok ohřevu TV - 58kW (Ohříváč vody zásobníkový OKC 400 NTR/1MPa)	1
4	Rozvaděč MaR	1

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	<div><div>Hynek Charvát THERMOINSTAL</div><div>Projekce vytápění www.thermoinstal.kvalitne.cz</div><div>Motyři 34, 328 00 Píseňtel./fax: 377 241 461</div></div>		
H. Charvát	H. Charvát	H. Charvát			
OBEC, MÍSTO: Základní škola Tachov, Hornická 1395			DRUH PD		DRS
INVESTOR: Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov			ČÍSLO ZAKÁZKY		-
AKCE: REGULACE TOPNÝCH SOUSTAV OBJEKTŮ MĚSTA TACHOV			FORMÁTY A4		2
			DATUM		03/2018
			MĚŘÍTKO		1:50
OBSAH: ZŠ Hornická hl. budova Půdorys a řez strojovny - MaR			Č.KOPIE	DÍL	Č. PŘÍLOH
					7.