



TABULKA MÍSTNOSTÍ		
Číslo umístění	Plocha [m²]	Podlaho
122	GARÁŽ	201,61
123	DÍLNA	57,00
124	DÍLNA	46,80
125	SKLAD	18,83

SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN–C–S  
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ  
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN  
POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

Odp. projektant		Ved. projektant		Techn. kontrola		IČO: 428 24 362	
ING. KRISTEK		ING. KRISTEK				ELEKTROPROJEKTY	
Místo stavby		TACHOV				ING.M.KRISTEK	
Investor		MĚSTO TACHOV, HORNICKÁ 1695, TACHOV				M.tel:+420604200014 e./mail:imtrostavkristek@seznam.cz	
Akce		TACHOV, HORNICKÁ 1533, k.ú. TACHOV, p.p.č. 1597/2		Formát		Číslo paré	
		STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 1533		Datum		3/2023	
		STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JSDH TACHOV		Stupeň		DPS	
				Zakázka			
Výkres				Měřítka		Č. výkresu	
1.NP, GARÁŽE – světelné rozvody				1:75		04	