

PS11 - Technický útvar
Sokolská 958 • 349 01 Stříbro
telefon: 602 182 341

Váš dopis: 3804 ze dne: 15. 5. 2023
Vyřizuje: **Petr Hufeisl**
vedoucí pracoviště
vodorozvoje Stříbro
telefon: 602 182 341
e-mail: phufeisl@vodakva.cz
Číslo jednací: 3804/23/02/18

Ing. arch. Petra Kocourková
U Záběhlického zámku 3300/13A
106 00 Praha

Ve Stříbře 25. 5. 2023

Věc: Tachov - Stadtrodská, venkovní učebna MŠ, p.č. 201/79
vyjádření k PD pro stavební povolení

K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci vydáváme následující vyjádření:

- 1) Práce budou v předstihu nahlášeny na náš provoz vodovodů a bude postupováno dle jejich pokynů.
⇒ Provoz vodovodů Tachov: **Petr Tolar, tel. 602457268, ptolar@vodakva.cz**
- 2) Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy, bude nutné je upřesnit vytýčením na místě, což zajistí příslušný provoz vodovodů.
- 3) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
- 4) Před zahájením stavebních prací je investor povinen zajistit přesné vytýčení vodovodních zařízení ve správě Vodakvy.
- 5) Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení a s realizací stavby.

PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:

- Předmětem projektu je vybudování venkovní učebny s terasou uvnitř areálu mateřské školy v Tachově, Stadtrodské ul. na p.č. 201/79.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375

Studentská 328/64

(6)

360 07 Karlovy Vary - Doubí

Ing. Jan Herman
vedoucí technického útvaru

12. J.H.

Příloha: PD
CO: vlastní, PS 21